

Městský úřad Vlašim

odbor životního prostředí

Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz

Číslo jednací: ZIP3734/18

Spisová značka: 1103/2018BaR

Vyřizuje oprávněná úřední osoba: Renata Balková
tel.: 313039366

e-mail:renata.balkova@mesto-vlasim.cz

Ve Vlašimi 4.10.2018

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů žadateli:

Městys Načeradec, IČ:00232289, se sídlem Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 zákona a ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k provedení stavby vodního díla „**Slavětín - vodovod**“ ve Středočeském kraji, okrese Benešov, Městysy Načeradec, v ČHP 1-09-02-0740-0-00, v HGR 6520 – Krystalinikum v povodí Sázavy, umístěnou na pozemcích parc. č. 936/5, 925/10, 926/1, 932/15, 947/2, 947/1, 938, 968 a parc. č. st. 20, 64 v katastrálním území Slavětín u Načeradce.

Popis stavby: Jedná se o výstavbu vodovodu pro zásobování obce Slavětín pitnou vodou a stavební úpravy stávajícího jednopodlažního objektu pro zřízení tlakové stanice. Objekt sloužil původně jako část administrativního zázemí bývalého zemědělského družstva.

Stavba jednopodlažního objektu bude nově užívána pro účely tlakové stanice veřejného vodovodu v obci Slavětín.

Stavba bude mít dva stavební objekty:

SO 01 – tlaková stanice

SO 02 – vodovodní řady

SO 01 – tlaková stanice:

Tlaková stanice se nachází na pozemku parc.č. st. 20 v katastrálním území Slavětín u Načeradce. Jedná se o stavební úpravu stávajícího jednopodlažního objektu pro účely zřízení tlakové stanice veřejného vodovodu.

SO 02 – vodovodní řady:

Zásobní řad:

Zásobní studna – čerpací stanice: LPE 75 – 113m

Souřadnice umístění stavby podle S-JSTK:

zásobní studna : X: 1104682 Y: 714601,78

čerpací stanice : X: 1104619 Y: 714527,886

Rozvodné (výtlačné) řady, které budou napojeny na výtlačné potrubí PE 100- SDR 11-90/8,2 mm z tlakové nádrže :

Řad 1 :LPE 90 – 105 m

Řad 2 :LPE 90 – 237 m

Řad 2 – 1: LPE 90 – 172 m

Řad 2 – 2: LPE 90 – 62 m

Řad 3: LPE 90 – 155 m

Řad 3-1: LPE 90 – 170 m

Souřadnice umístění stavby podle S-JSTK: vodovodní řady

	staničení		konec	
Řad 1 :	X: 1104619,15	Y: 714528,3	X: 1104531,92	Y: 714492,897
Řad 2 :	X: 1104603,72	Y: 714527,424	X: 1104813,85	Y: 714595,992
Řad 2 – 1:	X: 1104659,44	Y: 714522,395	X: 1104655,79	Y: 714353,805
Řad 2 – 2:	X: 1104747,73	Y: 714577,461	X: 1104778,47	Y: 714523,625
Řad 3:	X: 1104612	Y: 714535,96	X: 1104699	Y: 714648,912
Řad 3-1:	X: 1104670	Y: 714579,788	X: 1104503	Y: 714592,93

Účel užívání stavby:

zásobování obyvatel obce Slavětín pitnou vodou a zřízení tlakové stanice veřejného vodovodu v obci

Ostatní podrobnosti jsou řešeny v projektové dokumentaci stavby –

zpracoval Jan Bejček, VODOMONT, IČ:12575984, se sídlem Tyršova 1902, 256 01 Benešov, v říjnu 2017, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 0003346.

- zpracoval Ing. Jiří Marek, IČ:68574045, Hrubínova 1843, 256 01 Benešov, v říjnu 2017, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0011036.

Pro provedení stavby vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované Janem Bejčkem, VODOMONT, IČ:12575984, se sídlem Tyršova 1902, 256 01 Benešov, v říjnu 2017, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 0003346 a dále zpracované Ing. Jiřím Markem, IČ:68574045, Hrubínova 1843, 256 01 Benešov, v říjnu 2017, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0011036 a zároveň ověřené vodoprávním úřadem.

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby.

3. Stavba bude prováděna za přítomnosti stavbyvedoucího s oprávněním k těmto stavbám vodních děl (§ 158 zák. 183/2006 Sb., stavební zákon) a bude veden stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Stavba bude označena stavebním podnikatelem, který ji provádí, jménem stavbyvedoucího a dobou provádění stavby. Na stavbě bude k dispozici ověřená projektová dokumentace. Investor před zahájením prací oznámí předem termín zahájení stavby, název a sídlo podnikatele, který bude stavbu provádět vodoprávnímu úřadu.

4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek „stavba povolena“, který stavebník obdrží, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu.

5. Bude dodrženo vyjádření České telekomunikační infrastruktury, ze dne 7.9.2017 pod č.j. 710140/17

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
- a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
- b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který byla žádost podána nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyžadovat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě – Jiří Polesný, e-mail:jiri.polesny@cetin (dále je POS).
- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK,
- Stavebník ,nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

6. Budou dodrženy podmínky sdělení ČEZ Distribuce, a.s. nz. 0100801159 ze dne 7.9.2017

- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www. cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře/Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s..
- V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.
- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Dále budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic a podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení.

7. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí MěÚ Vlašim, ODSH Č.j. ODSH155435/17-64358/2017MaE ze dne 16.11.2017– povolení zvláštního užívání komunikace

- Stavební práce v silničním pozemku budou prováděny mimo zimní období, které trvá od 1.11. do 31.3., za částečného omezení silničního provozu. Staveniště bude řádně označeno dopravním značením.
- Uložení vodovodního potrubí ve vozovce dotčené silnice bude provedeno překopem po polovinách, tak aby byl umožněn průjezd vozidel.
- Vodovodní potrubí bude uloženo v silničním pozemku dle příslušné normy, min. 120 cm od nivelety silničního pozemku.
- V případě, že se v blízkosti stavby nachází silniční propustek, bude vzdálenost uložení potrubí od tohoto propustku minimálně 2,5 m.
- V plném rozsahu bude zachováno odvodnění vozovky.
- Jeden měsíc před započítím stavebních prací požádá dodavatel stavby silniční správní úřad o povolení k provádění stavebních prací dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích.

- Na základě ustanovení § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, povolení ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění pozemní komunikace.
- Při umístění inženýrských sítí bude postupováno podle § 36 zákona o pozemních komunikacích.
- Za splnění podmínek uložených v tomto rozhodnutí plně odpovídá – žadatel.

8. Budou dodrženy podmínky vyjádření KSÚS nz. 4843/17/KSÚS/BNT/HRE-575 ze dne 14.11.2017

- Stavební práce v silničním pozemku budou prováděny mimo zimní období tj. od 1.4. do 31.10., bez omezení silničního provozu. Staveniště bude řádně označeno dopravním značením.
- Vodovodní potrubí bude uloženo v silničním pozemku dle příslušné normy, min. 120 cm od nivelety silničního pozemku.
- V případě, že se v blízkosti stavby nachází silniční propustek, bude vzdálenost uložení potrubí od tohoto propustku minimálně 2,5 m.
- Zpětná výplň výkopu v zeleném bude řádně po vrstvách zhutněna z vhodného materiálu a povrch terénu dotčeného stavbou upraven.
- Při provádění stavebních prací nebude výkopový a stavební materiál ukládán na vozovku z důvodu zachování průjezdnosti komunikace.
- V plném rozsahu bude zachováno stávající odvodnění sil. tělesa – vozovky.
- Dodavatel stavby provede nezbytná opatření, aby nedocházelo po dobu prováděných stavebních prací k ohrožení silničního provozu. V případě znečištění vozovky neprodleně provede její očištění.
- Investor následně uzavře s KSÚS Středočeského kraje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemek parc. č. 1859/1, LV č. 337 – k.ú. Načeradec, kde bude dle platného ceníku stanovena jednorázová úhrada, která bude uhrazena před zahájením stavebních prací na základě faktury vystavené KSÚS.
- Investor následně uzavře s KSÚS Středočeského kraje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemek p.č. 968 LV 31 k.ú. Slavětín u Načeradce a smlouvu o omezeném užívání na p.č. 947/2 a 947/1 LV č.10001 k.ú. Slavětín u Načeradce, kde bude dle platného ceníku stanovena jednorázová úhrada, která bude uhrazena před zahájením stavebních prací na základě faktur vystavených KSÚS.
- Během realizace stavby nesmí dojít k znečištění ani poškození silnice III/1288 a III/12811, které jsou v naší správě.
- Po ukončení zásahu do silničního tělesa bude stavba protokolárně předána KSÚS.
- V případě opravy silnice, silničního objektu nebo přeložky silnice provede investor na své náklady vytýčení nebo směrovou či výškovou úpravu svých vedení (KSÚS uplatní požadavek v dostatečném časovém předstihu).
- V případě změn, které by se dotýkaly silniční sítě bude záměr předem projednán s KSÚS. KSÚS Středočeského kraje si vyhrazuje právo své stanovisko doplnit nebo změnit.

9. Bude dodrženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Č.j. KHSSC 61034/2017 ze dne 30.11.2017

- Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen laboratorní rozbor vzorku vody ze spotřebiště Slavětín v rozsahu rozboru „úplný“ dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
- Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad, že použitý materiál pro stavbu vodovodu Slavětín vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

10. Bude dodrženo stanovisko Povodí Vltavy s.p. – správce povodí a správce drobného vodního toku nz. 1647/2018-242-Gá ze dne 10.1.2018

- v projektové dokumentaci bude doplněn popis technologie úpravy na odstranění dusičnanů a hodnoty koncentrací na výstupu v ukazatelích NO₃,Cl a Na, umístění filtru na odstranění dusičnanů bude doplněno do výkresové části
- v případě zasakování bude dno vsakovacího zařízení umístěno min. 1,0 m nad hladinou podzemní vody

11. Stavba vodního díla bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

12. Stavební povolení pozbývá platnosti, pokud stavba nebude zahájena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

13. Plán kontrolních prohlídek:

- při provádění tlakových zkoušek vodovodního řádu
- před vydáním kolaudačního souhlasu

14. Po ukončení stavby požádá stavebník ve smyslu § 122 zákona č.183/2006 o vydání kolaudačního souhlasu a požádá na žádosti č. 14 vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Bez kolaudačního souhlasu nesmí být stavba užívána.

15. Ke kolaudaci stavebník předloží předávací a převjímací protokol, skutečné provedení stavby a geodetické zaměření stavby, polohové zaměření stavby v souřadnicovém systému S-JTSK, doklad o proplachu a dezinfekci vodovodu, doklady o použitých materiálech, atesty materiálů a použitých výrobků a zařízení, prohlášení o shodě, certifikáty, protokol o tlakové zkoušce potrubí, rozbor vzorku vody (krácený), stavební deník, dokončený vodovod bude uveden v provozním řádu vodovodu, povolení k provozování, revize elektro.

Účastníky řízení **pro stavební povolení** dle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 109 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon byli stanoveni:

Městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec
KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Odůvodnění

Dne 12.1.2018 podal Městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec na MěÚ Vlašim, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad žádost pod č.j. 3734/18 o stavební povolení stavby vodního díla „Vodovod - Slavětín“ umístěnou na pozemcích 936/5, 925/10, 926/1, 932/15, 947/2, 947/1, 938, 968 a parc. č. st. 20, 64 v katastrálním území Slavětín u Načeradce.

Projektová dokumentace byla zpracována Janem Bejčkem, VODOMONT, IČ:12575984, se sídlem Tyršova 1902, 256 01 Benešov, v říjnu 2017, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 0003346 a dále zpracované Ing. Jiřím Markem, IČ:68574045, Hrubínova 1843, 256 01 Benešov, v říjnu 2017, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0011036 a zároveň ověřené vodoprávním úřadem.

Popis stavby:

Popis stavby: Jedná se o výstavbu vodovodu pro zásobování obce Slavětín pitnou vodou a stavební úpravy stávajícího jednopodlažního objektu pro zřízení tlakové stanice.

Stavba bude mít dva stavební objekty:

SO 01 – tlaková stanice

SO 02 – vodovodní řady

SO 01 – tlaková stanice:

Tlaková stanice se nachází na pozemku parc.č. st. 20 v katastrálním území Slavětín u Načeradce. Jedná se o stavební úpravu stávajícího jednopodlažního objektu pro účely zřízení tlakové stanice veřejného vodovodu. Do jedné z místností objektu bude instalována technologie tlakové stanice spočívající v instalaci dvou nádrží na vodu o objemu 2 x 2 m³, průměr nádrže 1500 mm, výška nádrže 1,5 m. Dále tlaková stanice EASY 20/Multi EVO 5-60 M, tlaková nádrž 500l, denitrifikační filtr na odstranění dusičnanů a zařízení na chloraci vody (čerpadlo IWAKI). Vybudováno bude přívodní a výtlačné potrubí. Další místnost objektu bude sloužit jako kancelář, sklad a dílna o ploše 13,71 m².

Na jednopodlažním objektu bude provedena výměna oken a dveří, budou provedeny úpravy vnitřních i vnějších povrchů, provedena nová elektroinstalace, osazení umyvadla s přívodem teplé a studené vody s napojením na kanalizaci.

Objekt bude napojen na elektrickou energii ze stávajícího připojovacího místa na fasádě objektu do hlavního elektroměrového rozvaděče.

Objekt nebude vzhledem ke způsobu využití vytápěn, prostor bude pouze temperován na vnitřní teplotu 2-4°C elektrickým přímotopným teplovzdušným zařízením s prostorovým čidlem teploty v interiéru.

Kanalizace technologická:

Pro odvedení přepadové vody z nádrží tlakové stanice, resp. vody vypouštěné z filtrů při jejich pravidelné údržbě. Kanalizace je svedena do jímky na vyvážení, objem jímky cca 15 m³.

Kanalizace splašková:

Odpadní vody budou svedeny do navržené jímky na vyvážení o objemu 5m³.

Dešťová kanalizace:

Dešťové vody jsou svedeny do nově provedeného sběrného potrubí dešťové kanalizace objektu a napojeny přípojkou do dešťové kanalizace obce.

SO 02 – vodovodní řady:

Vodovodní řad bude zásoben ze stávající kopané studny umístěné na pozemku parc.č. 925/10 v katastrálním území Slavětín u Načeradce. Napojení zásobního řadu ze studny bude cca 3 m od svažitého terénu, cca 1 m pod stávajícím přepadem. Ve studni bude osazen vtokový litinový koš, který bude napojen na polyetylenové potrubí průměru 75 mm, které pokračuje gravitačně ke stavebnímu objektu SO 01 – tlaková stanice umístěná na pozemku parc. č. st. 20 v k.ú. Slavětín u Načeradce.

Přehled vodovodních řadů:

Zásobní řad:

Zásobní studna – čerpací stanice : LPE 75 – 113m

Rozvodné (výtlačné) řady, které budou napojeny na výtlačné potrubí PE 100- SDR 11-90/8,2 mm z tlakové nádrže :

Řad 1 :LPE 90 – 105 m

Řad 2 :LPE 90 – 237 m

Řad 2 – 1: LPE 90 – 172 m

Řad 2 – 2: LPE 90 – 62 m

Řad 3: LPE 90 – 155 m

Řad 3-1: LPE 90 – 170 m

Stavební úpravou stávajícího objektu pro účely zřízení tlakové stanice veřejného vodovodu v obci dojde ke změně v účelu užívání stavby. Původně nemovitost sloužila jako objekt k bydlení. Původní dokumentace k nemovitosti se nedochovala.

Žádost byla doložena povinnými doklady:

- Projektová dokumentace
- Výpis z katastru nemovitostí
- Souhrnná informace MěÚ Vlašim, č.j. ZIP153010/17-64355/2017KrU ze dne 15.11.2017
- Rozhodnutí o umístění stavby MěÚ Vlašim, OVÚP, č.j. VYST 158833/17-64100/2017MaM ze dne 6.12.2017
- Souhlas s vydáním stavebního povolení, MěÚ Vlašim, OVÚP č.j. VYST 158833/17-64100/2017MaM
- Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Č.j. 710140/17 ze dne 7.9.2017
- Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., nz. 0100801159 ze dne 7.9.2017
- Sdělení o existenci komunikačního vedení Telco Pro Services, a.s. nz. 0200646969 ze dne 7.9.2017
- Stanovisko o výskytu sítí GridServices, s.r.o. nz. 5001581968 ze dne 7.9.2017
- Závazné stanovisko KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov, zn. S-KHSSC 61034/2017 ze dne 30.11.2017
- Rozhodnutí MěÚ Vlašim, ODSH, zvláštní užívání silnice č.j. ODSH 155435/17-64358/2017MaE ze dne 16.11.2017
- Vyjádření KSÚS nz. 4843/17/KSÚS/BNT/HRE-575 ze dne 14.11.2017
- Stanovisko správce povodí Povodí Vltavy s.p. nz.1647/2018-242-Gá ze dne 10.1.2018
- Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice – KSÚS

Podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů oznámil vodoprávní úřad jako věcně a místně příslušný správní úřad zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou dne 7.3.2018 pod č.j. ZIP12033/18-1103/2018 BaR a v souladu s § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon upustil od ústního jednání a ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště.

Vodoprávní úřad stanovil účastníky řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu :
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Veřejnou vyhláškou:

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (dle § 112 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

parcelní čísla 682/2, 683/3, st. 25, 41,45/2, 40, st. 70, st. 24/3, st. 61, st. 59, st. 15/1, st. 12, 34, 925/5, st. 82, 925/8, st. 7, st. 11/1, 969, st. 10, 26/1, 25/1, 925/11, 925/4, st. 8, st. 9, 536/2, 422/17, st.62, st. 14/1, 565/1, 570/3, st. 74, st. 71, st. 72, 565/3, 537/1, st. 13, 30/1, 694, st. 31, st. 30, 50, 49/1, st.32, st. 33, st. 34/1, st. 35, st. 36, 5, 925/6, st. 37, 7, st. 24/1, st. 24/2, st.21, 23, 925/9, 925/13, 925/12, st. 39, 16, st. 40, 17/1, 385/16, 418, 19/1, st. 3, 21/2, 21/1, st. 6/2, st. 6/1 v k.ú. Slavětín

Dotčené orgány:

Městský úřad Vlašim, OVÚP, Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

Městský úřad Vlašim, ODSH, Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov, Černoleská 2053, 256 01 Benešov u Prahy

Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byla stanovena lhůta k uplatnění námitek a stanovisek. Připomínky a požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů uvedené v jejich vyjádřeních a závazných stanoviscích jsou rovněž uloženy v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky.

O námitkách nebylo rozhodováno, neboť ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny.

Vodoprávní úřad v souladu s § 111 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon přezkoumal žádost, a na základě předložených podkladů a provedeného řízení vodoprávní úřad dospěl k závěru, že vydáním povolení ke stavbě vodního díla výše uvedeného se stanovením podmínek pro realizaci nedojde k nepřiměřenému ovlivnění či dotčení jiných právem chráněných zájmů, ani nedojde k nepřiměřenému ovlivnění práv účastníků řízení, a proto rozhodl vodoprávní úřad jak je shora uvedeno.

Upozornění:

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle platného znění vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla a technické požadavky na stavbu vodovodu dle ust. § 7, 8 a 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích) a dle ust. § 15 platného znění jeho prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb..

Stavebník zajistí, že veškerá podzemní vedení nebudou stavbou dotčena, bude dbát na řádné provádění stavby.

Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81,82 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád odvolání do 15ti dnů ode dne jeho oznámení, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení jež mu předcházelo ke Krajskému úřadu – Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Vlašim, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MěÚ Vlašim.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však po uplynutí 10-tého dne, kdy byl doručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvolání má v souladu s § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jana Zmeškalová
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Vlašim

Městys Načeradec se tímto žádá o vyvěšení této vyhlášky na své úřední desce po dobu 15-ti dnů. Vyhlášku s datem vyvěšení a sejmutí neprodleně zašlete na Odbor ŽP Městského úřadu Vlašim po uplynutí této doby.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Příloha: pro Městys Načeradec

- po nabytí právní moci rozhodnutí – rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci, ověřená PD a štítek „Stavba povolena“

Poplatek:

Správní poplatek ve výši 3000,-Kč byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. h) a byl uhrazen.

Obdrží:**Zadatel:**

Městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec

Účastníci řízení:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Veřejnou vyhláškou:

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (dle § 112 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

parcelní čísla 682/2, 683/3, st. 25, 41,45/2, 40, st. 70, st. 24/3, st. 61, st. 59, st. 15/1, st. 12, 34, 925/5, st. 82, 925/8, st. 7, st. 11/1, 969, st. 10, 26/1, 25/1, 925/11, 925/4, st. 8, st. 9, 536/2, 422/17, st.62, st. 14/1, 565/1, 570/3, st. 74, st. 71, st. 72, 565/3, 537/1, st. 13, 30/1, 694, st. 31, st. 30, 50, 49/1, st.32, st. 33, st. 34/1, st. 35, st. 36, 5, 925/6, st. 37, 7, st. 24/1, st. 24/2, st.21, 23, 925/9, 925/13, 925/12, st. 39, 16, st. 40, 17/1, 385/16, 418, 19/1, st. 3, 21/2, 21/1, st. 6/2, st. 6/1 v k.ú. Slavětín

Dotčené orgány:

Městský úřad Vlašim, OVÚP, Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

Městský úřad Vlašim, ODSH, Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov, Černoleská 2053, 256 01 Benešov u Prahy

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov

Na vědomí:

Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5